



Hauptkriteriengruppe	<b>Soziokulturelle Qualität</b>
Kriteriengruppe	<b>Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit</b>
Kriterium	<b>Innenraumhygiene</b>

## **FAQ BN 2011-1**

**Frage 1:** Ist die personenbezogene Lüftungsrate nur in Büros (bzw. Büro- und Besprechungsräumen) nachzuweisen oder „Gesamtgebäude/Gesamtpersonen“?

**Antwort 1:** Die personenbezogene Lüftungsrate ist für die Räume nachzuweisen, für die auch eine VOC-Messung erfolgt. Dies sind in der Regel die ständigen Arbeitsplätze, also Büro- und Besprechungsräume. Nebenräume wie Abstell- oder Technikräume können vernachlässigt werden. Für unterschiedliche Büro-Typen hinsichtlich Ausstattung (Bodenbelag, Deckenbekleidung, Wandanstrich etc.), Lüftungsart (natürlich / mechanisch), Belegungsdichte und Geometrie sind entsprechend separate Nachweise zu führen und anteilig zu bewerten.

**Frage 2:** Kann der Nachweis, wann das Gebäude als schadstoffarm, bzw. sehr schadstoffarm eingestuft wird über die Materialwahl gemäß Kriterium 1.1.6 erfolgen oder ist eine Luftmessung erforderlich?

**Antwort 2:** Die Messungen bzgl. VOC und Formaldehyd sind in jedem Fall durchzuführen.