

Hauptkriteriengruppe	<b>Soziokulturelle Qualität</b>
Kriteriengruppe	<b>Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit</b>
Kriterium	<b>Sicherheit und Störfallrisiken</b>

## FAQ BN 2011-1

**Frage 1:** Ist das Vorgehen korrekt, dass „nur die zum Schutz des Menschen relevanten Bereiche“ zu berücksichtigen sind, d.h. die Aufenthaltsbereiche und Fluchtwege ins Freie?

**Antwort 1:** Ja, dies ist korrekt. Technikräume, die Tiefgarage o.ä. sind nicht zu berücksichtigen.

**Frage 2:** Wie ist der Nachweis zu führen bzgl. der Anforderung: „*In fluchtrelevanten Bereichen sind Baustoffe, die ... nicht vorhanden oder durch konstruktive Maßnahmen ... geschützt*“?

**Antwort 2:** Für diese Bereiche ist nachzuweisen, dass keine Baustoffe eingebaut wurden, die im Brandfall ätzende oder zersetzende Rauchgase freisetzen. Die Nachweisführung wird durch die Zusammenstellung der zum BNB-Kriterium „1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt“ geforderten Baustoffdokumentation unterstützt.