

Hauptkriteriengruppe	<b>Technische Qualität</b>
Kriteriengruppe	<b>Technische Ausführung</b>
Kriterium	<b>Reinigung und Instandhaltung</b>

## **FAQ BN 2001-1**

**Frage 1:** Es wird in Kriterium 4.1.3 sowie in Kriterium 1.2.3 zwischen Innen und Außenglasflächen unterschieden. Zählt dabei die zum Gebäudeinneren schauende Oberfläche einer Außenverglasung (Fenster) als Innen- oder Außenglasfläche?

**Antwort 1:** Außenglasfläche bezeichnet den Anteil der Verglasung, der den Einflüssen des Außenraumes (Staub, Niederschläge etc.) ausgesetzt ist. Dies gilt sowohl für Festverglasungen als auch für öffentbare Elemente. Innenglasfläche bezeichnet dementsprechend den Anteil der Verglasung, der nicht den Einflüssen des Außenraumes (Staub, Niederschläge etc.) ausgesetzt ist. Dies gilt sowohl für Festverglasungen als auch für öffentbare Elemente.