

Hauptkriteriengruppe	Soziokulturelle Qualität
Kriteriengruppe	Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium	Visueller Komfort

FAQ BN 2015

Frage: Im Teilkriterium 3 „Sichtverbindung nach Außen“ bleibt unklar, ob und wie Zwischenbewertungen bzw. Interpolationen erfolgen dürfen. Zudem stellt sich die Frage, ob die Erfüllung aller Anforderungen der DIN 5034 oder lediglich der Gesamtflächenanteil der Fensterflächen (Glasanteil) nachzuweisen ist?

Antwort: Grundsätzlich erfolgt der Nachweis für den Gesamtflächenanteil der Glasflächen, d.h. die Summe aller durchsichtigen vertikalen Fensterglasflächen in einem Raum. Die in der DIN formulierten Nebenbedingungen an Fensterabmessungen sind als Empfehlungen zu verstehen, die im Teilkriterium jedoch nicht bewertet werden. Die Bewertung im Teilkriterium erfolgt qualitativ, somit ist eine Zwischenbewertung zwischen den Qualitätsstufen „15“ und „10“ Bewertungspunkte im Hinblick auf eine Unterschreitung des Glasflächenanteils gemäß DIN 5034 nicht möglich, da in beiden Fällen dieser einzuhalten ist. Eine Durchsicht nach draußen aufgrund fehlenden Sonnenschutzes, ist gleichwertig mit der Formulierung „Die Durchsicht nach draußen ist auch bei geschlossenem Sonnenschutz ohne Verstellung möglich“ zu bewerten. Werden Gebäude / Räume in unterschiedlichen Fensterqualitäten (Glasflächenanteil, Sonnenschutzsystem) ausgeführt, ermittelt sich die Gesamtbewertungspunktzahl aus den flächengewichteten (bezogen auf die betrachteten Raumflächen) Einzelbewertungen (Anteilige Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausführungsqualitäten). Für die Bewertung unterhalb von 10 Bewertungspunkten dürfen folgende Qualitätsstufen in Anlehnung an die ASR 7/1 für eine Zwischenbewertung herangezogen werden: - **7, 5 BWP**: Die Summe der vertikalen durchsichtigen Glasflächenanteile entspricht mindestens den Anforderungen der ASR 7/1 (April 1976). Die Durchsicht nach draußen ist auch bei geschlossenem Sonnenschutz ohne Verstellung möglich. - **5 BWP**: Die Summe der vertikalen durchsichtigen Glasflächenanteile entspricht mindestens den Anforderungen der ASR 7/1 (April 1976). Die Durchsicht nach draußen ist bei aktiviertem Sonnenschutz nur durch Verstellung möglich (z.B. cut-off Stellung, Nachführung Sonnenstand)