

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

Relevanz und Zielsetzung	Ziel ist die Minimierung des Wärmebedarfs für die Raumkonditionierung von Gebäuden bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen thermischen Behaglichkeit und der Vermeidung von Bauschäden.
Beschreibung	<p>Um die wärme- und feuchteschutztechnische Qualität der Gebäudehülle sicherzustellen, müssen die Einzelanforderungen an die Bauteile der Gebäudehülle, an die Räume bzw. an das gesamte Gebäude berücksichtigt werden.</p> <p>Folgende Teilkriterien werden betrachtet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bauteilbezogene mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten 2. Wärmebrückenzuschlag 3. Klasse der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) 4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion 5. Luftwechsel 6. Sonneneintragskennwert <p>Quantitative Bewertung</p>
Methode	<p>Zur Bewertung des Kriteriums sind verschiedene Eingangsgrößen notwendig, die durch die Einzelanforderungen an die Bauteile der Gebäudehülle nach den Vorgaben der gültigen EnEV und den entsprechenden DIN-Normen beschrieben werden. Die Einzelanforderungen werden mit folgenden Ermittlungsverfahren bestimmt und stellen zugleich die Teilkriterien der Gesamtbewertung dar:</p> <p>1. Bauteilbezogene mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten \bar{U}: Berechnung nach DIN EN ISO 6946. Zur Bestimmung der Qualitätsniveaus werden die Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile ermittelt.</p> <p>2. Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}: Dokumentation nach DIN V 18599-2</p> <p>3. Klasse der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit): Dokumentation nach DIN EN 12207</p> <p>4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m: Nachweis bzw. Berechnung nach DIN 4108-3 bzw. instationäres Wärme- und Feuchteermittlungsverfahren nach DIN EN 15026</p> <p>5. Luftwechsel n_{50} und ggf. hüllflächenbezogene Luftdurchlässigkeit q_{50}</p> <p>a) bei Gebäuden mit Innenvolumen $\leq 1500 \text{ [m}^3\text{]}$: Ermittlung der Luftwechselrate $n_{50} \text{ [h}^{-1}\text{]}$ bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN ISO 9972 (2015-12, Verfahren 2)</p> <p>b) bei Gebäuden mit Innenvolumen $> 1500 \text{ [m}^3\text{]}$ zusätzlich: Ermittlung der hüllflächenbezogenen Luftdurchlässigkeit $q_{50} \text{ [m}^3\text{/h]}$ nach DIN EN ISO 9972 (2015-12, Verfahren 2)</p> <p>6. Sonneneintragskennwert S: Berechnung nach DIN 4108-02</p>

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

**Direkt in Bezug
genommene
Regelwerke**

- DIN 4108-2: 2013-02 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz
- DIN 4108-3: 2014-11: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung
- DIN EN 12207: 2000-06: Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 12207: 1999
- DIN EN ISO 9972: 2015-12: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden - Differenzdruckverfahren (ISO 9972:2015); Deutsche Fassung EN ISO9972: 2015
- DIN EN 15026: 2007-07: Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen - Bewertung der Feuchteübertragung durch numerische Simulation; Deutsche Fassung EN 15026: 2007
- DIN EN ISO 6946: 2008-04: Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:2007); Deutsche Fassung EN ISO 6946: 2007
- DIN V 18599-2: 2011-12: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen; Deutsche Fassung
- EnEV 2014: Zweite Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung vom 18. November 2013, in Kraft getreten am 01. Mai 2014.

Weitere Regelwerke

keine Angaben

**Fachinformationen /
Anwendungshilfen**

keine Angaben

**Erforderliche
Unterlagen**

1. Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten

a) Dokumentation der Berechnungsergebnisse der jeweiligen Bauteile

b) Auszüge aus dem öffentlich-rechtlichen Nachweis nach gültiger EnEV, aus denen die entsprechenden U-Werte ersichtlich sind

2. Wärmebrückenzuschlag

a) Dokumentation des gewählten Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB} nach DIN V 18599-2

b) Auszüge aus dem öffentlich-rechtlichen Nachweis nach gültiger EnEV, aus denen dieser ersichtlich ist

3. Klasse der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit)

a) Dokumentation der Fugendurchlässigkeit der eingebauten außen liegenden Fenstern, Fenstertüren und Dachflächenfenstern nach DIN EN 12207-1. Bei unterschiedlichen Klassen ist die niedrigste vorgefundene Klasse maßgeblich

b) Produktdatenblätter der entsprechenden Bauelemente, aus denen die Fugendichtigkeit hervorgeht

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

Erforderliche Unterlagen

4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion

a) Auflistung der Bauteile, für die nach DIN 4108-3 (2014-11) Kap. 5.3 kein rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforderlich ist. Wurden Bauteile eingesetzt, für die ein rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforderlich ist (in $[\text{kg}/\text{m}^2]$), muss eine Berechnung nach b) oder c) vorliegen

b) Alternativ zu a): Dokumentation des Berechnungsergebnisses nach DIN 4108-3 (2014-11) Kapitel 5.2 bzw. Anhang A

c) Alternativ zu a) und b): Dokumentation des Berechnungsergebnisses unter Anwendung von instationärem Berechnungsverfahren

5. Luftwechsel

a) Auszüge aus der Luftdichtigkeitsmessung bei Gebäuden mit einem Innenvolumen $\leq 1500 [\text{m}^3]$: Ermittlung der Luftwechselrate n_{50} in $[\text{h}^{-1}]$ bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2)

b) Bei Gebäuden mit einem Innenvolumen $> 1500 [\text{m}^3]$: zusätzliche Ermittlung der hüllflächenbezogenen Luftdurchlässigkeit q_{50} in $[\text{m}/\text{h}]$ bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN ISO 9972 (Verfahren 2)

c) Dokumentation des Messergebnisses

d) Dokumentation des Innenvolumens sowie der Hüllfläche des Gebäudes

6. Sonneneintragskennwert

a) Dokumentation des Berechnungsergebnisses des Sonneneintragskennwertes

b) Auszug aus dem Nachweis sommerlicher Wärmeschutz aus dem dieser ersichtlich ist

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

Hinweise zur Nachweisführung

1. Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten

Der Nachweis der Ermittlung mittlerer Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten muss in jedem Fall erfolgen.

2. Wärmebrückenzuschlag

Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

3. Klassen der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit)

Bei unterschiedlichen Klassen dürfen Abweichungen bis zu einem Flächenanteil von 10% vernachlässigt werden. Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

4. Tauwasserbildung

Führung des feuchteschutztechnischen Nachweises bzw. Ermittlung der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

5. Luftwechsel

Der Nachweis muss in jedem Fall für alle im Gebäude vorhandenen Hüllflächentypen erfolgen. Bei Gebäuden, die aufgrund ihrer Größe oder Ihrer Konstruktionsform nicht vollständig durch Messungen erfasst werden können, besteht die Möglichkeit ggf. den Nachweis mittels Kombination aus Luftdichtheitsmessungen und Thermografie zu führen (Einzelfallentscheidung). Die Anzahl der daraus resultierenden notwendigen Messungen sind mit der Konformitätsprüfungsstelle im Vorfeld abzustimmen.

6. Sonneneintragskennwert

Der Nachweis ist ab einem Fensterflächenanteil von $\geq 30\%$ zu führen.

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

Bewertungsmaßstab

	Anforderungsniveau
Z: 100	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
R: 50	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
G: 40	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.
0	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <40.
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.	

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

Bewertungsmaßstab

1. Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten

	Anforderungsniveau		
Pkt	Beschreibung		
		U-Werte für Zonen mit Raum - Solltemperaturen im Heizfall ³ 19°C [W/(m ² ·K)]	U-Werte für Zonen mit Raum - Solltemperaturen im Heizfall 12 bis < 19°C [W/(m ² ·K)]
30	Qualitätsniveau 3		
	opake Außenbauteile *	≤ 0,15	≤ 0,28
	Fenster	≤ 0,80	≤ 1,30
	Vorhangfassaden	≤ 1,00	≤ 1,40
	Glasdächer und Lichtkuppeln	≤ 1,50	≤ 2,70
	Lichtbänder	≤ 1,20	≤ 2,40
20	Qualitätsniveau 2		
	opake Außenbauteile *	≤ 0,20	≤ 0,30
	Fenster	≤ 1,00	≤ 1,50
	Vorhangfassaden	≤ 1,30	≤ 1,70
	Glasdächer und Lichtkuppeln	≤ 2,00	≤ 2,70
	Lichtbänder	≤ 1,70	≤ 2,40
15	Qualitätsniveau 1		
	opake Außenbauteile *	≤ 0,28	≤ 0,35
	Fenster	≤ 1,30	≤ 1,90
	Vorhangfassaden	≤ 1,40	≤ 1,90
	Glasdächer und Lichtkuppeln	≤ 2,70	≤ 2,70
	Lichtbänder	≤ 2,40	≤ 2,40
0	Anforderungen des Qualitätsniveaus 1 werden nicht eingehalten		
	Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.		
	* soweit nicht in den Bauteilen der Vorhangfassade bzw. Glasdächer und Lichtbänder enthalten		

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

Bewertungsmaßstab

2. Wärmebrückenzuschlag

Anforderungsniveau	
Pkt	Beschreibung
15	Qualitätsniveau 3: Wärmebrückenzuschlag $\Delta U_{WB} \leq 0,01$ [W/(m ² ·K)]
8	Qualitätsniveau 2: Wärmebrückenzuschlag $\Delta U_{WB} \leq 0,05$ [W/(m ² ·K)]
3	Qualitätsniveau 1: Wärmebrückenzuschlag $\Delta U_{WB} \leq 0,10$ [W/(m ² ·K)]
0	Anforderungen des Qualitätsniveaus 1 werden nicht eingehalten
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.	

3. Klassen der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit)

Anforderungsniveau	
Pkt	Beschreibung
15	Qualitätsniveau 2: Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) Klasse 4
8	Qualitätsniveau 1: Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) Klasse 3
0	Anforderungen des Qualitätsniveaus 1 werden nicht eingehalten
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.	

4. Tauwasserbildung

Anforderungsniveau	
Pkt	Beschreibung
10	Qualitätsniveau 1: a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.2 bzw. Anhang A oder b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 5.3 oder c) Instationäres Verfahren
0	Anforderungen des Qualitätsniveaus 1 oder der DIN 4108 wurden nicht eingehalten

5. Luftwechsel

Anforderungsniveau a) bei Gebäuden mit Innenvolumen ≤ 1500 [m ³]			
Pkt	Beschreibung	Beschreibung	
		ohne RLT-Anlagen	mit RLT-Anlagen
15	Qualitätsniveau 3a: Luftwechselrate n_{50}	$\leq 1,0$ [h ⁻¹]	$\leq 0,6$ [h ⁻¹]
8	Qualitätsniveau 2a: Luftwechselrate n_{50}	$\leq 1,5$ [h ⁻¹]	$\leq 1,0$ [h ⁻¹]
3	Qualitätsniveau 1a: Luftwechselrate n_{50}	$\leq 2,0$ [h ⁻¹]	$\leq 1,5$ [h ⁻¹]
0	Anforderungen des Qualitätsniveaus 1a werden nicht eingehalten		
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.			

Hauptkriteriengruppe	Technische Qualität
Kriteriengruppe	Technische Ausführung
Kriterium	Wärme- und Tauwasserschutz

Bewertungsmaßstab

		Anforderungsniveau b) bei Gebäuden mit Innenvolumen > 1500 [m ³]	
Pkt	Beschreibung	ohne RLT-Anlagen	mit RLT-Anlagen
15	Qualitätsniveau 3b: Luftwechselrate n_{50} und hüllflächenbezogener Luftdurchlässigkeit q_{50}	$\leq 1,0$ [h ⁻¹] $\leq 2,0$ [m/h]	$\leq 0,6$ [h ⁻¹] $\leq 2,0$ [m/h]
8	Qualitätsniveau 2b: Luftwechselrate n_{50} und hüllflächenbezogener Luftdurchlässigkeit q_{50}	$\leq 1,5$ [h ⁻¹] $\leq 2,5$ [m/h]	$\leq 1,0$ [h ⁻¹] $\leq 2,5$ [m/h]
3	Qualitätsniveau 1b: Luftwechselrate n_{50} und hüllflächenbezogener Luftdurchlässigkeit q_{50}	$\leq 2,0$ [h ⁻¹] $\leq 3,0$ [m/h]	$\leq 1,5$ [h ⁻¹] $\leq 3,0$ [m/h]
0	Anforderungen des Qualitätsniveaus 1b werden nicht eingehalten		
Zwischenstufen können interpoliert werden.			

6. Sonneneintragskennwert

		Anforderungsniveau
Pkt	Beschreibung	
15	Qualitätsniveau 2: Sonneneintragskennwert $S \leq 0,8 * S_{max}$	
8	Qualitätsniveau 1: Sonneneintragskennwert $S \leq S_{max}$	
0	Anforderungen des Qualitätsniveaus 1 werden nicht eingehalten	
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.		